

Referat fra Ordinær Generalforsamling for Kettinge vandværk,

Afholdt i Skovhuset onsdag den 22. april 2026 kl. 20.00


Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af revideret regnskab for 2025 til godkendelse
- 4) Fremlæggelse af budget for 2026 og forslag til takster for 2027 (Bestyrelsen foreslår at taksterne fastholdes i 2027: det faste bidrag 950 kr. pr. år og 12,50 dk pr. m3).
- 5) Behandling af indkomne forslag
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår Jens Branebjerg og Lars Ole Larsen. Lars Ole Larsen ønsker genvalg.
- 8) Valg af suppleant til bestyrelsen
- 9) Valg af revisor
- 10) Eventuelt

Referat:

- 1) Jesper Christian Nielsen blev valgt til dirigent
- 2) Bo Lindhardt, formand, aflagde bestyrelsens beretning, som vedlægges her.
- 3) Boy Steiner, kasserer, fremlagde regnskabet for 2025 som herefter blev godkendt.
- 4) Budget for 2026 og takstblad for 2027 blev godkendt
- 5) Ingen indkomne forslag
- 6) Lars Ole Larsen og Jens Branebjerg blev genvalgt til bestyrelsen.
- 7) Jesper Christian Nielsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen
- 8) Statsautoriseret revisor Peter Lind blev valgt som revisor
- 9) Intet under punktet Eventuelt.

Referent: Jens Branebjerg



Jesper Christian Nielsen, dirigent

Bestyrelsens beretning 2026

Ved Bo Lindhardt, formand

Leveringen af vand i 2025 er som de foregående år forløbet tilfredsstillende.

I 2025 har der været to kortere driftsforstyrrelser på vores vandværk, hvor vi koblede om, så vi fik vand fra nødforbindelse til Novafos. Der var begge gang tale om en fejl på den ene af de to pumper der pumper vandet ud til forbrugerne, der betød at udpumpningen stoppede. Efter anden hændelse blev det besluttet at udskifte pumpen. Og i denne forbindelse blev der udskiftet en sensor, der styrer trykket. Siden har der været stabil drift.

Der har ikke været brud på ledningsnettet.

Kvaliteten af det vand der er sendt ud, har været tilfredsstillende. Der er udtaget to prøver i 2025, den ene gang omfattede det en kontrol af grundvandet fra den ene boring. Alle parametre overholdt de grænseværdier der er fastsat af Miljøstyrelsen. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i vores vand. Hårdheden er 16 dH° (middelhårdt).

Der har ikke været tilsyn fra Hørsholm Kommune i 2025.

Der er afregnet 8.539 m³ med vores forbrugere, det er 7 % mindre end året før. Det ligger væsentligt under den mængde vi har leveret det sidste 5 år.

Der er udpumpet 8,684 m³ i 2025. Der har været et tab på 1,8 % på ledningsnettet.

De fjernaflæste vandmålere har fungeret tilfredsstillende, 3-4 forbrugere er blevet kontaktet på baggrund af formodning om i utæthed på deres installation.

Hjemmesiden er blevet løbende opdateret. Vi har ikke modtaget henvendelser vedr. denne.

Vedrørende den grønne vedligeholdelse: Området rundt om vandværket varetages af bestyrelsen.

Vores kasserer, Boy, har igen i år stået for at holde styr på alle regninger og sikre at vi får opkrævet betaling for vand hos jer. Det vil jeg gerne takke ham for.